УТВЕРЖДАЮ
Директор
ГБПОУ «Тольяттинский медколледж»
_____ И.В. Егоров
30 августа 2016г.
М.П.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № 3 – ТМедК нов.
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Тольяттинский медицинский колледж»
(полное юридическое наименование объекта)

446350, Самарская область, г. Тольятти, ул. Строителей д.7 тел: 8(8482) 28-26-08, факс: (8482) 48-02-65, E-mail: colmedtlt@yandex.ru
Директор: Егоров Иван Владимирович
(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта — г. Тольятти

2. Ведомственная принадлежность — Министерство здравоохранения Самарской области

3. Вид деятельности — Образование
(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение,социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта — Областная
(федеральная, областная, муниципальная)

5. Объем предоставляемых услуг — 1200
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта — Отдельно стоящее, пяти этажное. Базовый материал несущих конструкций: кирпич, железобетон. Лестниц: Железобетон.
(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж; базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.)

7. Количество и назначение входов — 6. 1- главный. 5 - запасный.

8. Год постройки — 2000г.

9. Год последней реконструкции — -

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		200	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		Маршрутное такси, автобусы, троллейбусы	
Наличие переходов на пути следования от остановки		нет	
Регулируемые переходы	есть	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	нет		
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	более 20 см	Съезды с уклоном более 10%	есть
Открытые лестницы	нет	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	нет	Поручни на пандусах	нет

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)						
№ помещений по плану БТИ	**Наименование элементов объекта**	**Норматив доступности, установленный для инвалидов**	**Фактическая величина, наличие**	**Категории инвалидов**	**Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция**	**Примечание**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	Вход на территорию: (при наличии ограждения)					
	Ширина прохода, калитки	**≥ 1,2 м**	0,7	К, О	замена	
	Информация об объекте	**наличие**	нет	К, О, С, Г	установка	
	Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	**≤ 0,025 м**	-	К, С, О	-	
	Высоту бордюров по краям пешеходных путей	**≥ 0,05 м**	нет	К, С, О	-	

	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа	**≥ 0,8 м**	нет	С	установка	
	Ширина тактильной полосы	**0,5-0,6 м**	-	С	-	
	Путь к главному (специализированному) входу в здание:					
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	**≥2,0 м**	5	К	-	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	**≥ 1,2 м** **не менее 2,0 х 1,8 м**	5	К	-	Ширина проезда позволяет не создавать карманы
	Указатели направления движения	**наличие**	нет	К, Г	установка	
	Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	**наличие**	нет	С	установка	
	Места отдыха	**наличие**	нет	К, О	создание	

2.ВХОДНАЯ ГРУППА
(для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	Крыльцо/входная площадка					
	Высота площадки	**справочно**	1.5		-	
	Габариты площадки: ширина Х глубина	**≥1,4 х 2 м**	3.2*2.8	К	-	

		или 1, 5 х 1,85 м				
	Габариты площадки с пандусом: ширина Х глубина	**≥2,2 х 2,2 м**	-	К	-	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	**наличие**	нет	К, О, С	установка	
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	**наличие**	есть	К, О, С	ремонт	
	Поперечный уклон в пределах	**1-2%**	2	К, О, С	-	
	Навес	**наличие**	есть	К, О	-	
	Водоотвод	**наличие**	нет	К, О, С	установка	
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	**≥ 1,0 м**	нет		-	
	Информация об объекте	**наличие**	есть	Г	замена	Высота установки требует корректировки
	Лестница наружная	**наличие**	есть			
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	**наличие**	есть	О, С	-	
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	**0,6 м**	нет	С	установка	
	Желтая контрастная окраска первой и последней ступеней	**наличие**	нет	С	создание	
	Поручни с двух сторон	**наличие**	нет	О, С	установка	
	- на высоте	**0,85 – 0,95 м**	-	О, С	-	
	- горизонтальные завершения поручня вверху,	**≥ 0,3 м**	-	О, С	-	

	внизу с не травмирующим окончанием					
	Поручни округлого сечения	**0,04 – 0,06 м**	-	О, С	-	
	Пандус наружный	**наличие**	нет		установка	
	Ширина марша (в чистоте, между поручнями)	**≥ 1,0 м**	-	К	-	
	Уклон	**≤ 8%**	-	К	-	
	Высота подъема одного марша (максимальная)	**≤ 0,8 м**	-	К	-	
	Разворотные площадки:					
	- при въезде на пандус	**≥ 1,5 х 1,5 м**	-	К	-	
	-промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см)	**≥ 1,5 х 1,5 м**	-	К	-	
	-промежуточная с поворотом направления движения	**≥ 1,5 х 1,5 м**	-	К	-	
	Поручни с двух сторон:	**наличие**	-	К, О	-	
	- на высоте (нижний поручень)	**0, 65-0,75 м**	-	К	-	
	- на высоте (верхний поручень)	**0,85 – 0,95 м**	-	К, О	-	
	- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	**≥ 0,3 м**	-	К, О	-	
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	**наличие**	-	К, О	-	
	Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)	**наличие**	нет	К	установка	
	Звуковой маяк у входа	**наличие**	нет	С	установка	
	Тамбур					
	Габариты: глубина Х ширина	**≥ 2,3 х 1,5 м При реконструкции (1,5 -1, 8) х 2 м**	1,28*3,2	К	-	

	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	**наличие**	Р	К, О	-	
	- ширина дверного проема в свету	**≥ 1,2 м**	1.3	К, О	-	
	- высота порога наружного, внутреннего	**≤ 0,014 м**	наружного – 0.4 внутреннего 0.3	К	замена	
3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)						
№ помещений по плану БТИ	**Наименование элементов объекта**	**Норматив доступности, установленный для инвалидов**	**Фактическая величина, наличие**	**Категория для которых установлен норматив**	**Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция**	**Примечание**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	Коридоры/холлы					
	Ширина полосы движения	**≥ 1,2 м**	2,57	К	-	
	Разворотные площадки	**≥ 1,5 х 1,5 м**	1,5*1,5	К	-	
	Указатели направления движения, входа, выхода	**наличие**	нет	К, Г	установка	
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	**наличие**	нет	К, Г	установка	
	Речевые информаторы и маяки	**наличие**	нет	С	установка	
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	**наличие**	нет	Г	установка	
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы	**наличие**	нет	Г	установка	
	Тактильная схема	**наличие**	нет	С	установка	
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	**наличие**	нет	К, О, С, Г	создание	

	- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	**≥ 1 на этаж**	-	О	-	
	- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	**≥ 1 на этаж**	-	К	-	
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	**≤ 0,1 м**	0,1	С	-	
	Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	**0,6 м**	нет	С	установка	
	Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)					
	Контрастная маркировка	**наличие**	есть	С	ремонт	

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	Обслуживание через окно/прилавок					
	Высота рабочей поверхности	**0,8 – 1,1 м**	нет	К	создание	
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	**≥ 1,5 м**	нет	К	создание	
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	**наличие**	нет	К	создание	

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена,	Примечание

					реконструкция	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	Санузел для инвалидов	**наличие**	нет		создание	
	Знак доступности помещения	**наличие**	-	К	-	
	Тактильная маркировка санузла	**наличие**	-	С	-	
	Ширина дверного проема	**≥ 0,9 м**	-	К, О	-	
	Открывание дверей	**наружное**	-		-	
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина)	**0,3 м**	-	С	-	
	Раковина: с опорным поручнем	**наличие**	-	К, О	-	
	- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина х ширина)	**≥ 1,30 х 0,85 м**	-	К	-	
	- высота раковины с опорным поручнем	**0,75 – 0,85 м наличие**	-	К, О	-	
	Писсуар располагать на высоте от пола	**≤ 0,4 м или вертикальной формы**	-	К	-	
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина)	**30 см**	-	С	-	
	Оборудование системой тревожной сигнализацией	**наличие**	-	К, О, С	-	
6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ						
№ помещений по плану БТИ	**Наименование элементов объекта**	**Норматив доступности, установленный для инвалидов**	**Фактическая величина, наличие**	**Категория для которых установлен норматив**	**Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция**	**Примечание**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**

	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	**наличие**	есть	К, О, Г, С	-	
	Надписи:	**наличие**	есть	К, О, Г, С	-	
	размещение на высоте	**≥ 1,5 м и ≤ 4,5 м**	1,7	К, О, Г, С	-	
	высота прописных букв	**≥ 0,075 м**	0,075	К, О, Г, С	-	
	освещенность	**наличие**	есть	К, О, Г, С	-	
	Указатели, пиктограммы	**наличие**	нет	К, О, Г, С	установка	
	размещение на высоте	**1,3 – 1,4 м**	-	К, О, Г, С	-	
	высота прописных букв	**≥ 0,075 м**	-	К, О, Г, С	-	
	освещенность	**наличие**	-	К, О, Г, С	-	
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	**наличие**	нет	С	установка	
	высота размещения	**1,3 – 1,4 м**	-	С	-	
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	**наличие**	нет	С	установка	
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	**наличие**	нет	С	установка	
	Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	**Наличие (не менее 1шт)**	есть	Г	-	
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	**Наличие (не менее 1шт)**	нет	С, Г	установка	
	Таксофон:с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	**наличие**	нет	К	установка	
	Речевые информаторы и маяки	**наличие**	нет	С	установка	
	Звуковой маяк у входа (динамик с	**наличие**	нет	С	установка	

	радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м					
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	**наличие**	нет	Г, С	установка	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	**наличие**	нет	К, С, О, Г	установка	

7. Выводы

В результате анкетирования объекта на предмет доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения выявлено:

1. Пути движения к объекту: Пути движения к объекту не оборудованы поручнями и бордюрами. Пешеходные дорожки с большими перепадами высот. Ширина калитки не соответствует установленным нормам

2. Зона прилегающая к объекту: Не организованы места отдыха. Не установлены знаки направления движения.

3. Входная группа: Не установлены поручни на лестнице. Уклон поверхности входной площадки не соответствует техническим нормативам. Отсутствует тактильная маркировка. Требуется установка пандуса. Входная площадка не оснащена водоотводом. Высокие пороги при входе в здание.

4. Пути движения на объекте: Требуется установка речевых информаторов, пиктограмм аудиовизуальной информационно-справочной системы, тактильных схем. Создание мест отдыха.

5. Зона предоставления услуг: Отсутствует.

6. Санитарно бытовые зоны: Отсутствует санузел для маломобильных групп населения.

7. Средство информации и телекоммуникаций: отсутствуют: пиктограммы, тактильные средства информации о предоставлении услуг, отсутствует маркировка кабинета со стороны ручки, нет телефона с усилением звука и увеличенными тактильными клавишами, таксофона с автоматическим перемещением по высоте, речевых информаторов и маяков, отсутствует речевой маяк у входа, световое текстовое табло у входа, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы.

Представитель рабочей группы
Специалист по охране труда
_____ А.С. Калетин
30 августа 2016 г

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605